

Отметка о размещении (дата и учетный номер) сведений о профилактическом визите в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

«07» февраля 2024 г., 18240061000209406124

ссылка на карточку мероприятия в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий:

QR-код, обеспечивающий переход на страницу в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет", содержащую запись единого реестра контрольных (надзорных) мероприятий о профилактическом мероприятии, контрольном (надзорном) мероприятии в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий, в рамках которого составлен соответствующий документ



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы города Можги, Можгинского, Алнашского,
Граховского и Кизнерского районов управления надзорной деятельности и профилактической работы
Главного управления МЧС России по Удмуртской Республике**

(указывается наименование контрольного (надзорного) органа и при необходимости его территориального органа)

«15» февраля 2024 г., № 2402/002-18/2/ПВПР

(дата составления предписания)

Респ Удмуртская, г Можга, ул Можгинская, Дом 120 Удмуртская Республика, г. Можга, ул. Можгинская, 120,
83413932113, e-mail: mojgpn@18.mchs.gov.ru

(адрес, номер телефона, адрес электронной почты органа, осуществляющего федеральный государственный надзор)

**Предписание
об устранении нарушений обязательных требований**

1. Профилактический визит проведен: « 15 » февраля 2024 г., учетный номер 18240061000209406124.

(указывается дата проведения, учетный номер в едином реестре контрольных (надзорных) мероприятий)

2. Профилактический визит проведен в рамках:

Осуществления федерального государственного пожарного надзора

(наименование вида государственного контроля (надзора), вида муниципального контроля в соответствии с единым реестром видов федерального государственного контроля (надзора), регионального государственного контроля (надзора), муниципального контроля)

3. Профилактический визит проведен следующими должностными лицами:

1. заместитель начальника ОНД и ПР г.Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов
УНД и ПР ГУ МЧС России по УР (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта
РФ по пожарному надзору) Житников Антон Сергеевич, e-mail: zhitnikov.as@18mchs.gov.ru, телефон:
+73413932113

(указываются фамилии, имена, отчества (при наличии), должности инспектора (инспекторов, в том числе руководителя группы инспекторов)

4. Профилактический визит проведен по адресу (местоположению):

1. Респ Удмуртская, г Можга, ул Единства, Дом 21

(указываются адрес (местоположение) места осуществления контролируемым лицом деятельности или адрес (местоположение) нахождения иных объектов контроля)

5. Контролируемое лицо, которому вручается предписание:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД № 20
ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ" ГОРОДА МОЖГИ, адрес юридического лица: 427792, РЕСПУБЛИКА
УДМУРТСКАЯ, МОЖГА, ЕДИНСТВА УЛИЦА, 21

(указываются фамилия, имя, отчество (при наличии) гражданина или наименование организации, их индивидуальные номера налогоплательщика)

6. В целях исполнения предписания контролируемому лицу необходимо устранить следующие нарушения:

1. Эвакуационные выходы из группы №8,10 выполнены не рассредоточено. п.4.2.16 СП 1.13130.2020
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 1, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
Срок устранения нарушения:
03.02.2025
2. Из спальни группы №2 отсутствует 2 эвакуационный выход. п. 5.1.3 СП 1.13130.2020
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Часть 8, Глава 19, Статья 89. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 'Технический регламент о требованиях пожарной безопасности'
Нарушенное обязательное требование:
Количество и ширина эвакуационных выходов из помещений с этажей и из зданий определяются в зависимости от максимально возможного числа эвакуируемых через них людей и предельно допустимого расстояния от наиболее удаленного места возможного пребывания людей (рабочего места) до ближайшего эвакуационного выхода.
Срок устранения нарушения:

3. Не произведена очистка от снега ограждения на крыше здания.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 17, Подпункт а. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
Руководители организаций обеспечивают очистку от снега и наледи в зимнее время наружных пожарных лестниц, наружных открытых лестниц, предназначенных для эвакуации людей из зданий и сооружений при пожаре, а также ограждений на крышах (покрытиях) зданий и сооружений.
Срок устранения нарушения:
01.03.2024
4. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (монтаж пожарной сигнализации произведен в 2013 году), установленного изготовителем (поставщиком), правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 59638-2021
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
03.06.2024
5. При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы (монтаж системы оповещения произведен в 2013 году), установленного изготовителем (поставщиком), правообладатель объекта защиты не обеспечил ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке, в соответствии с разделом 7 ГОСТ Р 59639-2021
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 4. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
При эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения сверх срока службы, установленного изготовителем (поставщиком), и при отсутствии информации изготовителя (поставщика) о возможности дальнейшей эксплуатации правообладатель объекта защиты обеспечивает ежегодное проведение испытаний средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения до их замены в установленном порядке.
Срок устранения нарушения:
03.06.2024
6. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:
Пункт 54, Прочее абзац 3. Постановление Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 'Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации'
Нарушенное обязательное требование:
На объекте защиты хранятся техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем.
Срок устранения нарушения:
03.06.2024
7. Установленная на объекте система передачи извещения о пожаре не соответствует обязательным требованиям пожарной безопасности и нормативным документам по пожарной безопасности, определенным Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (далее - ФЗ 69), в том числе требованиям:- пунктов 2, 4, 6, 93 Технического регламента и пункта 32 Приложения Технического регламента Евразийского экономического союза « О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017), в части отсутствия сертификата на технические средства сопряженные в единой системе передачи извещения о пожаре; - пунктов 3.6, 5.1.2, 5.1.3 ГОСТ 347012-2020 «Системы передачи извещения о пожаре», в части не обеспечения передачи всех требуемых сигналов системы пожарной сигнализации от прибора объектового оконечного на прибор пультный оконечный, в том числе «Пожар», «Неисправность»; - пунктов 7, 8, 10, 11, 12, 21 приказ МЧС России от 24.11.2022 № 1173 «"Об утверждении требований к проектированию систем передачи извещений о пожаре", в части отсутствия проектной документации на систему передачи извещений о пожаре сопряженную с системой пожарной сигнализации, отсутствия контроля целостности (работоспособности) линии связи между прибором объектовым оконечным и прибором приемно-контрольным пожарным, отсутствия сопряжения системы передачи извещений о пожаре с прибором пультным оконечным системы «112», установленным в месте, определенном органом исполнительной власти Удмуртской Республики; - пункта 5, 8 порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара, утвержденного постановлением Правительства Удмуртской Республики от 13.10.2022 № 552 «Об утверждении Порядка организации дублирования сигналов о возникновении пожара в подразделения пожарной охраны в Удмуртской

Республике» (статья 18 ФЗ 69), в части отсутствия необходимых лицензий на техническое обслуживание смонтированных на объекте защиты средств обеспечения пожарной безопасности, в том числе на систему пожарной сигнализации, систему оповещения и эвакуации при пожаре и систему передачи 123извещений о пожаре, отсутствия возможности передавать сигнал системы пожарной сигнализации объекта на специализированное программное обеспечение системы «112» установленное в месте, определенном органом исполнительной власти Удмуртской Республики; - приказа Государственного комитета Удмуртской Республики по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям (органа исполнительной власти Удмуртской Республики) от 17.11.2023 №200 «О подключении объектов защиты к подсистеме мониторинга системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112» Удмуртской Республики», в части отсутствия подключения объекта контроля к системе «112».

Наименование нормативного правового акта, содержащего нарушенное обязательное требование и его структурная единица:

Часть 7, Глава 19, Статья 83. Федеральный закон 123-ФЗ от 21.07.2008 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"

Нарушенное обязательное требование:

Системы пожарной сигнализации должны обеспечивать подачу светового и звукового сигналов о возникновении пожара на прибор приемно-контрольный пожарный, устанавливаемый в помещении дежурного персонала, или на специальные выносные устройства оповещения, а в зданиях классов функциональной пожарной опасности Ф1.1, Ф1.2, Ф4.1, Ф4.2 с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре

Срок устранения нарушения:

03.06.2024

(указываются выявленные нарушения обязательных требований (с указанием обязательного требования, нормативного правового акта и его структурной единицы, которым установлено нарушенное обязательное требование, сведений, являющихся доказательствами нарушения обязательного требования), требований, содержащихся в разрешительных документах, с указанием реквизитов разрешительных документов, требований документов, исполнение которых является обязательным в соответствии с законодательством Российской Федерации, ранее принятого решения контрольного (надзорного) органа, срок устранения нарушения)

заместитель начальника ОНД и ПР г.Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Житников Антон Сергеевич

(должность, фамилия, инициалы руководителя, заместителя руководителя органа государственного контроля (надзора), органа муниципального контроля, иного должностного лица, подписавшего предписание)



подпись

заместитель начальника ОНД и ПР г.Можги, Можгинского, Алнашского, Граховского и Кизнерского районов УНД и ПР ГУ МЧС России по УР (заместитель главного государственного инспектора города (района) субъекта РФ по пожарному надзору) Житников Антон Сергеевич, e-mail: zhitnikov.as@18mchs.gov.ru, телефон: +73413932113

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) и должность должностного лица, непосредственно подготовившего проект предписания, контактный телефон, электронный адрес (при наличии))

Отметка об ознакомлении или об отказе от ознакомления (дата и время) контролируемых лиц или их представителей с предписанием об устранении нарушений обязательных требований

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, ознакомленного с предписанием)

«__» часов «__» минут «__» _____ 20__ г. _____

(подпись)

Отметка о направлении предписания в электронном виде (адрес электронной почты), в том числе через личный кабинет на специализированном электронном портале

(указывается способ и дата направления предписания)

В случае несогласия с настоящим предписанием Вы можете обжаловать его в течение 30 календарных дней со дня получения информации о принятии обжалуемого решения (статья 40 Федерального закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации») с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг (функций), перейдя по ссылке <https://knd.gosuslugi.ru/> или с помощью QR-кода

